



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**OBRA:** REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF JOAQUIM FERNANDES  
**MUNICÍPIO:** ARAÇATUBA - SP  
**ENDEREÇO:** RUA JUDITH MACHARETH Nº 405 - BAIRRO JARDIM TV - ARAÇATUBA/SP - CEP 16040-090

Data Base: MARÇO 2017 (NÃO DESONERADO).

Coeficientes da composição e unidades baseados no item 09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC da planilha FDE JAN/2017

O valores unitários foram obtidos na planilha de insumos SINAPI na data base indicada

#### COMPOSIÇÃO 01: INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA

Cód. SINAPI	Cód. FDE	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
88264		ELETRICISTA	H	3,20	R\$ 23,71	R\$ 75,87
88247		AJUDANTE ELETRICISTA	H	3,20	R\$ 18,85	R\$ 60,32
-	09.09.083	LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS, BATERIA E ACESSÓRIOS	Unid.	1,00	R\$ 23,79	R\$ 23,79
21128/INSUMO	04.21.71	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057	M	6,00	R\$ 7,58	R\$ 45,48
939/INSUMO	04.30.05	FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)	M	12,00	R\$ 0,91	R\$ 10,92
2559/INSUMO	04.51.71	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Unid.	1,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76
7528/INSUMO	04.55.19	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	Unid.	1,00	R\$ 8,96	R\$ 8,96
39128/INSUMO	04.85.50	BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 19 MM (3/4")	Unid.	3,00	R\$ 0,65	R\$ 1,95
Valor Total Unitário						R\$ 235,05

Elaborado em:  
Araçatuba, 26 de Abril de 2017.

Nome: Fabício Henrique Cartarozzi  
Cargo: Engenheiro Eletricista  
CREA-SP: 5063073112