DETALHES
(SEM ESCALA - MEDIDAS EM CENTÍMETROS)

SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM O D.E. Nº 56.819/11 - I.T. 20/11

DETALHE DA LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

1 – BOMBA DE INCENDIO
2 – REGISTRO DE GAVETA
3 – VÁLVULA DE RETENÇÃO

LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO



SINALIZAR A CHAVE DA BOMBA DE INCÊNDIO COM A INSCRIÇÃO:
ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO NÃO DESLIGUE

SINALIZAÇÃO DE PISO



DETALHE DE CORRIMÃO



FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES





Reservatório Metálico
25.000L



DETALHE DA CAIXA D'AGUA

ESCALA: S/ ESCALA



DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE
DETALHE DA TAMPA DO HIDRANTE SIMPLES
ESCALA: SEM ESCALA



CENTRAL DE ALARME
DETALHE DA TAMPA DO CENTRAL DE ALARME SIMPLES
ESCALA: SEM ESCALA



DETALHE DA CAIXA PARA
REGISTRO DE RECALQUE
ESCALA: SEM ESCALA


PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO